

# 乐东县城镇集中式饮用水水源地

## 水质状况

(2023 年第二季度)

### 一、监测情况

2023 年 4 月，乐东县城镇集中式生活饮用水水源，为河流型地表水水源。监测断面点位为水厂取水口（保定村五队）。

监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表 1 的基本项目（23 项，化学需氧量除外，河流总氮除外），表 2 的补充项目（5 项），表 3 的优选特定项目（33 项），共 61 项。现场监测增测河宽、水深。在水源地需统计当季取水量和服务人口数。

### 二、评价标准及方法

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22 号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

### 三、评价结果

水厂取水口（保定村五队）达到 III 类标准，达标率均为 100%。具体见下表 1。

表 1 2023 年 4 月乐东县城镇集中式饮用水水源水质状况

序号	城市名称	水源名称	断面名称	水源类型	水质类别	达标情况	超标指标及超标倍数
1	乐东县	抱由饮用水水源	水厂取水口 (保定村五队)	地表水	II	达标	/